




AB 1593



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.**

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **22/17**

PRODUCENT: P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwierz
84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
automatyczny – peletowy

TYP: **HEITZ BIO 17** moc [kW] **17**

NAZWA PRODUKTU: **HEITZ BIO 17** moc [kW] **17**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: 22.06.2017.

RODZAJ PALIWA: pelet drzewny

WYNIKI BADAŃ:

		MOC NOMINALNA - 100%		16,8 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	134	Max	500	
OGC	[mg/m ³]	2	Max	20	
PYŁ	[mg/m ³]	7	Max	40	
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,2	Min	88,2	

		MOC MINIMALNA - 30%		4,5 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	187	Max	500	
OGC	[mg/m ³]	2	Max	20	
PYŁ	[mg/m ³]	24	Max	40	
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,4	Min	88,2	

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 22/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz
Formularz B-3

Stąporków, dn. 20.09.2017.