



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.**

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **13/19**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Skwiercz - Instal”
Andrzej Skwiercz, 84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A**

METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**

PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**

TYP: **automatyczny**

NAZWA PRODUKTU: **HEITZ EKO 3** moc [kW] **24**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: **22.03.2019**

RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	117	Max 500
OGC	[mg/m ³]	11	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	28	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,7	Min 88,4

24,3 kW

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	359	Max 500
OGC	[mg/m ³]	11	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	33	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,6	Min 88,4

6,9 kW

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 13/19**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowski

Stąporków, dn. 06.05.2019..

Formularz B-3