

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1189 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy kotła	Andrzej Skwiercz PUH Skwiercz-INSTAL, 84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A				
Identyfikator modelu	HEITZ MINI BIO PLUS 9				
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa				
Kocioł kogeneracyjny na paliwa stałe	nie	Kocioł kondensacyjny	nie	Kocioł wielofunkcyjny	nie

Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń :				
			ns [%]	PM [mg/m3]	OGC [mg/m3]	CO [mg/m3]	NOx [mg/m3]
Polana, wilgotność <25%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność <15-35%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność >35%	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK	NIE	81	19	8	336	131
Trociny, wilgotność <50%	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa nie drzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego :							
Wytworzone ciepło użytkowe :	Symbol	Wartość	Jedn.	Sprawność użytkowa :	Symbol	Wartość	Jedn.
przy znamionowej mocy cieplnej	Pn	9,0	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	nn	85,5	%
30%/50% znamionowej mocy cieplnej w stosownych przypadkach	Pp	2,6	kW	30%/50% znamionowej mocy cieplnej w stosownych przypadkach	np	86,2	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe sprawność elektryczna :				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne :			
przy znamionowej mocy cieplnej	nel,n	n.d.	%	przy znamionowej mocy cieplnej	el max	0,035	kW
				30%/50% znamionowej mocy cieplnej w stosownych przypadkach	el min	0,024	kW
				wbudowanych wtórnych urządzeń redukcji emisji w stosownych przypadkach		n.d.	kW
				w trybie czuwania	P sb	0,0026	kW

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

Skwiercz-INSTAL

84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32a NIP 587-000-02-68 Regon 190620471

SIEDZIBA - BIURO - HURT - DETAL 84-100 Puck, ul. Wejherowska 5, tel./fax (0-58) 673-20-88, tel. (0-58) 673-27-18