

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1189 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy kotła	Andrzej Skwiercz PUH Skwiercz-INSTAL, 84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A				
Identyfikator modelu	HEITZ MINI BIO PLUS 18				
Sposób podawania paliwa	Automatyczne podawanie paliwa				
Kocioł kogeneracyjny na paliwa stałe	nie	Kocioł kondensacyjny	nie	Kocioł wielofunkcyjny	nie

Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń :				
			ns [%]	PM [mg/m3]	OGC [mg/m3]	CO [mg/m3]	NOx [mg/m3]
Polana, wilgotność <25%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność <15-35%	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność >35%	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK	NIE	80	20	8	110	126
Trociny, wilgotność <50%	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa nie drzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego :							
Wytworzone ciepło użytkowe :	Symbol	Wartość	Jedn.	Sprawność użytkowa :	Symbol	Wartość	Jedn.
przy znamionowej mocy cieplnej	Pn	17,6	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	nn	84,7	%
30%/50% znamionowej mocy cieplnej w stosownych przypadkach	Pp	4,2	kW	30%/50% znamionowej mocy cieplnej w stosownych przypadkach	np	84,7	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwa stałe sprawność elektryczna :				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne :			
przy znamionowej mocy cieplnej	nel,n	n.d.	%	przy znamionowej mocy cieplnej	el max	0,054	kW
				30%/50% znamionowej mocy cieplnej w stosownych przypadkach	el min	0,032	kW
				wbudowanych wtórnych urządzeń redukcji emisji w stosownych przypadkach		n.d.	kW
				w trybie czuwania	P sb	0,003	kW

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

Skwiercz-INSTAL

84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32a NIP 587-000-02-68 Regon 190620471

SIEDZIBA - BIURO - HURT - DETAL 84-100 Puck, ul. Wejherowska 5, tel./fax (0-58) 673-20-88, tel. (0-58) 673-27-18