



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **54- 55/17/Z**

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SKWIERCZ-INSTAL"
Andrzej Skwierz 84-123 Połchowo, ul. Sw. Agaty 32A

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe

TYP: Automatemczny – retorta

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: Automatemczny, slimakowy, napędzany motoreduktorem

NAZWA PRODUKTU:

EKO 3 – 17 o mocy 17 kW; EKO 3 – 24 o mocy 24 kW; EKO 3 – 34 o mocy 34 kW

LABORATORIUM BADAWCZE „TERMO-TECH” PWTK POTWIERDZA, ŻE WYMIENIONE POWYŻEJ WYROBY
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA KLASY **5** W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ ORAZ W ZAKRESIE EMISJI
ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH WEDŁUG NORMY **PN-EN 303-5; 2012.**

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 54/17 oraz 55/17

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotlewej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Sptechowicz

Stąporków, dn. 01.03.2018 r.

Formularz B-3